

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгатрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900“ (от км 190+2 до км 231,9-41,7 км); Подобекти: „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптична кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“, находящ се на територията на землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище; Подобекти: „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптична кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“, находящ се на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Волица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“, находящ се на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново; Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, находящ се на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново

148/183

4.5.2.3_FRM-00107_BUR_PHTR-НТ-С-А4-НТ4-32	212+804	212+853	30.7.2020
4.5.2.3_FRM-00107_BUR_PHTR-НТ-С-А4-НТ4-33	213+357	213+418	30.7.2020
4.5.2.3_FRM-00107_BUR_PHTR-НТ-F1-А4-НТ7-37	228+187	228+692	27.8.2020
4.5.2.3_FRM-00107_BUR_PHTR-НТ-F1-А4-НТ7-34	230+098	230+307	24.8.2020

3.9. Хидравличните тестове на линейната част и крановите възли са проведени съгласно заповеди на изпълнителния директор на Булгатрансгаз ЕАД, с описани резултати в протоколи и заключение „Комисията счита проведеното изпитание на якост и плътност за **УСПЕШНО**“, общо 8 броя, заповед №, протокол №, от км. – до км., от дата:

Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.2_BTG-00015_BUR_A4-01	208+499	208+616	11.11.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.1_BTG-00034_BUR_A04-05	202+020	208+449	18.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.1_BTG-00034_BUR_A04-06	190+189	202+015	18.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.2а_BTG-00034_BUR_A05-03	231+534	231+898	28.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.3_BTG-00034_BUR_A04-01	228+105	231+461	5.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.3_BTG-00034_BUR_A04-02	226+407	228+100	12.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.3_BTG-00034_BUR_A04-03	221+669	226+404	12.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.3_BTG-00034_BUR_A04-04	208+650	221+666	12.9.2020

**ПОДОБЕКТ:
СТАНЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДА (СОГ) и КРАНО ВЪЗЕЛ (КВ) ЛОЗЕН**

Разрешение за строеж № РС-62/06.08.2020г.

1.1.Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и другите документи, действали по време на строителството:

1.1.1.Одобрени проекти, както следва:

-**Одобрени технически проекти** от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 06.08.2020г. към Разрешение за строеж № РС-62/06.08.2020г. (за подобект СОГ и КВ „Лозен“);

-**Одобрени работни проекти** (изменения по чл.154 на ЗУТ), заповед за вписване на изменения по чл.154 на ЗУТ с № РС-100 от от 16.11.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-62 от 6.08.2020 г., издадена от МРРБ.

-**Екзекутивна документация**, предадена на органа, издал разрешението за строеж.

1.1.2.**Разрешение за строеж № РС-62/06.08.2020г., с предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от АПК**, влязло в сила на 26.08.2020г., издадено от МРРБ (за подобект СОГ и КВ „Лозен).

1.1.3. Инвестиционният проект е съгласуван преди изпълнението от компетентните контролни и експлоатационни дружества. Съгласуванията са описани в документацията на Подобект: линейна част,