

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до км 231+900“ (от км 190+2 до км 231,9-41,7 км); Подобекти: „Линейна част от км 190+200 до км 191+400“ и „Оптична кабелна линия от км 190+200 до км 191+400“, находящ се на територията на землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище; Подобекти: „Линейна част от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“ и „Оптична кабелна линия от км 191+40 до км 202+80 и от км 203+85 до км 231+90“, находящ се на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“, находящ се на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново; Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, находящ се на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново

170/183

защити) – ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение и съпротивление на предпазно заземяване.

- Протокол № ПКз-174-03/07.12.2020г. за контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби.
- Протокол № ПКм-174-04/07.12.2020г. за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
- Протокол № ПКи-к-нн-174-05/07.12.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) до 1000 V.
- Протокол № ПКи-к-срн-174-06/07.12.2020г. за контрол на изолацията на захранващи кабели над 1000 V.
- Протокол № ПКи-т-срн-174-07/07.12.2020г. за контрол на изолацията на захранващи токопроводи (шини) над 1000 V.
- Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност от 07.12.2020г.
- Сертификат за акредитация БСА рег.№ 316 ОКС на „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 13.07.2022г.

2. Сертификат за контрол № 99/07.12.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „РК ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за подобект: Част А4 Преносен газопровод от КВ Ковачевец- СОГ и КВ Лозен до км 231+900, външно електрозахранване на площадка КиП и Ел – СОГ и КВ Лозен – А4 Лозен 0430, Силов трансформатор, придружен с:

- Протокол № 99-1/07.12.2020г. за контрол на силов трансформатор.
- Декларация № 99/06.12.2020г. за независимост, безпристрастност и неподкупност.
- Сертификат БСА рег. №160 ОКС за акредитация на „РК ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 30.03.2021г.

3.9. Декларации за вложените материали и изделия (за/произведено от/съответствие със стандарт/дата на декларацията).

Вложените в строежа материали, елементи и съоръжения, съответстват, както следва:

-За елементи на газопреносната мрежа – съответствие с БДС EN ISO 3183:2013, ISO 3183: 2012 за стоманената тръба, DIN 30670 N-v за трипластовото полиетиленово покритие.

-За строителни материали и елементи – съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и Регламент 305/2011г.

ПОДОБЕКТИ:

ЛИНЕЙНА ЧАСТ и ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ;

СТАНЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДА (СОГ) и КРАНО ВЪЗЕЛ (КВ) ЛОЗЕН;

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД

Доставчик ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД

Тръби DN 1200 и DN1400

Декларация за съответствие № 1 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 400560м тръби с идентификационен код 1219x17,48 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 2 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 75058м тръби с идентификационен код 1219x19,05 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 3 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 15475м тръби с идентификационен код 1219x23,83 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003,