

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж:  
"Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово. Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 18 от 239

- 22 - Осветление на площадката
- 23 - Катодна защита на площадката
- 24 - Аварийен газов електрически генератор
- 27 - Резервоар и помпена станция за противопожарна вода
- 28 - Водопроводи на площадката
- 29 - Канализация на площадката
- 30 - Маслоуловител
- 31 - Площадкова пожароизвестителна инсталация
- 32 - Охранителна система и видеонаблюдение
- 33 - Ограда на площадката двойна с периметрова охрана
- 34 - Пропуск
- 35 - Склад
- 37 - Покрит паркинг
- 38 - Котелно за отопление
- 39 - Инсталация за подготовка на уплътнителен газ
- 40 - Станционен антипомпажен възел
- 44 - Пречиствателна станция за отпадни води
- 45 - Служебно-експлоатационен блок СЕБ
- 46 - Ремонтно стопанство
- 47 - Покрит склад
- 48 - Открит паркинг

Капацитетът на КС „Расово“ е  $38.13 \cdot 10^6 \text{ m}^3/\text{day}$  ( $T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $P = 101.325 \text{ Pa}$ ), с параметри:

$P_{\text{проектно}} = DP = 75 \text{ barg}$

$P_{\text{работно}} = MOP = 72 \text{ barg}$

$P_{\text{вход}} = 48.58 \div 67.4 \text{ barg}$

$P_{\text{изход}} = 67.4 \div 71.8 \text{ barg}$

$T_{\text{вход}} = +5 \div 18.26 \text{ }^\circ\text{C}$

$T_{\text{изход}} = 35 \div 45 \text{ }^\circ\text{C}$

$V_{\text{max}} \leq 20 \text{ m/s}$  (за надземни тръбопроводи)

$V_{\text{max}} \leq 25 \text{ m/s}$  (за подземни тръбопроводи)

**За строеж Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"**  
**по РС №РС-67/24.08.2020г.**

Цялостното инвестиционно намерение на възложителя е за Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, етап Компресорна станция Расово. Компресорна станция Расово, с която са свързани подобектите се разполага в землището на с. Расово. Подобект: НОВО ВЪЗДУШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ ВЛ 20 kV - ОСНОВНО ОТ ДАЛЕКОПРОВОД ВЛ 20 kV "ЗАПАД" И РЕЗЕРВНО ОТ ДАЛЕКОПРОВОД ВЛ 20 kV "ПОП АНДРЕЙ", е разположен в землището на село Расово, община Медковец, землищата на село Якимово и село Комошица, община Якимово, област Монтана.