

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопревозната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 33 от 239

Интериорните врати са алуминиеви или дървени, според предназначението на съответното помещение.

Всички фасади са довършени с фасадна силикатна мазилка, а цокълът - с цветна мозаечна мазилка с едрина 1,6 mm. Външните две врати са метални, двукрили, с топлоизолация от минерална вата с дебелина 5 cm и с вграден оберлихт. Екстериорните врати и витрини са от различен материал и вид в зависимост от помещението - метални, алуминиеви, метални жалузийни. Прозорците са от PVC дограма със стъклопакет, с едно обикновено и едно нискоемисионно стъкло, с отваряеми части по хоризонтална и вертикална оси.

РЕЗЕРВОАР И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ВОДА:

27 - РЕЗЕРВОАР И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ВОДА

Застроена площ на Резервоар и Помпена станция за противопожарна вода - 36,72 m²

Застроен обем на Резервоар и Помпена станция за противопожарна вода - 244,18 m³

Сградата е едноетажна, с височина 5,35 m. Входът се намира на кота ±0,00, а на кота -1,43 m е разположено технологичното оборудване.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна скелетна, с външни стени, изпълнени от керамични блокове с дебелина 25 cm, топлоизолация от каменна вата с дебелина 8 cm над нивото на цокъла и топлоизолация от XPS с дебелина 8 cm от горния ръб на цокъла до под нивото на тротоара.

Покривът е едноскатен със стоманобетонна покривна конструкция, положена върху нея топлоизолация от твърди плочи каменна вата ($\lambda=0,036$ W/mK) с дебелина 10 cm и стоманена конструкция за монтиране на покривни термопанели с изолация от минерална вата с дебелина 6 cm.

Таванът и стените са довършени с циментова мазилка, гипсова шпакловка и влагоустойчив латекс.

Подовата настилка е циментова замазка.

Всички фасади са довършени с фасадна силикатна мазилка, а цокълът - с цветна мозаечна мазилка с едрина 1,6 mm. Вратата е метална, двукрила, с топлоизолация от минерална вата с дебелина 5 cm.

Прозорците са от PVC дограма със стъклопакет, с едно обикновено и едно нискоемисионно стъкло, като единият има отваряемо крило за естествена вентилация.

СГРАДА ПРОПУСК:

34 - ПРОПУСК

Застроена площ Сграда - Пропуск - 41,40 m²

Застроен обем Сграда - Пропуск - 111,78 m³

Всички фасади са довършени с фасадна силикатна мазилка, а цокълът - с цветна мозаечна мазилка с едрина 1,6 mm. Външните врати са метални или алуминиеви, еднокрили или двукрили - в зависимост от предназначението на конкретния склад. Прозорците са от PVC дограма със стъклопакет, с едно обикновено и едно нискоемисионно стъкло, с отваряеми части по хоризонтална и вертикална оси, съгласно спецификацията на дограмата.

Стените и таваните в помещенията без мокри процеси са довършени с циментова мазилка, гипсова шпакловка и латекс. Изключение са тоалетните, където до височина 2,10 m е изпълнен фаянс, а латексът над него е влагоустойчив. Таваните на тоалетната и предверието ѝ, на офиса и общото