

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 98 от 239

- 30.05.2020г. - бетон на фундамент Ф1 и рандбалки РБ1 и РБ2 на ГТКА2;
- 30.05.2020г. - бетон на фундамент под турбокомпресор ГТКА2;
- 30.05.2020г. - бетон на гредоскара под охладител за масло на ГТКА2;
- 30.05.2020г. - бетон и анкерни устройства греди гр.1, гр.2 и колона К1 на ГТКА2;
- 30.05.2020г. - бетон на опорни трупчета Оп.1, Оп.2, Оп.3 и Оп.4 на ГТКА2.

#### **Подобект 08 - ГТКА3:**

- 28.05.2020г. - подложен бетон под фундаменти ФДР1 на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон части на фундаменти под технологични площадки за въздуховод и филтър на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундамент ФС1 под сепаратор на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти Фк под стоманена конструкция за комин на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундамент Ф1 и рандбалки РБ1 и РБ2 на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундамент под турбокомпресор ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон гредоскара под охладител за масло на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на гредоскара - греди гр.1 и гр.2 и колона К1 на ГТКА3;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на опорни трупчета Оп.1, Оп.2, Оп.3 и Оп.4 на ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундамент ФДР1 на ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундаменти под технологични площадки за въздуховод и филтър ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундамент ФС1 под сепаратор на ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундамент Фк под стоманена конструкция за комин на ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундамент Ф1 и рандбалки РБ1 и РБ2 на ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на фундамент под турбокомпресор ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на гредоскара под охладител за масло на ГТКА3;
- 29.05.2020г. - кофраж, армировка, анкерни устройства и закладни части на греди гр.1 и гр.2 и колона К1 на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на фундамент ФДР1 на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти под технологични площадки за въздуховод и филтър на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на фундамент ФС1 под сепаратор на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на фундаменти Фк под стоманена конструкция за комин на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на фундамент Ф1 и рандбалки РБ1 и РБ2 на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на фундамент под турбокомпресор ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на гредоскара под охладител за масло на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон и анкерни устройства греди гр.1, гр.2 и колона К1 на ГТКА3;
- 30.05.2020г. - бетон на опорни трупчета Оп.1, Оп.2, Оп.3 и Оп.4 на ГТКА3.

#### **Подобект 12-06 - Сграда ЕЛ и КИП ГТКА1:**

- 28.05.2020г. - подложен бетон на фундаменти Ф1 и Ф2;
- 28.05.2020г. - подложен бетон на рандбалки РБ1 и РБ2;