

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 123 от 239

- 07.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка т.1-т.7 и СЕБ;
- 09.09.2020г. - бетонова настилка т.1-т.7 и СЕБ;
- 08.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка т.30-т.48;
- 10.09.2020г. - бетонова настилка т.30-т.48;
- 09.09.2020г. - подосновен пласт за пътна настилка трошен камък 0-80мм под бетонова настилка, пътна основа от трошен камък, изравнителен пласт от пясък, PVC фолио под бетонова настилка т.52-т.НК2;
- 11.09.2020г. - бетонова настилка т.52-т.НК2.

**Подобект 33 - Ограда с периметрова охрана:**

- 17.10.2020г. - подложка от пясък, PVC хидроизолационно фолио, армировъчни мрежи N6 200/200мм за ст.б. настилка - участък А1-А2 ограда;
- 18.10.2020г. - полагане на стоманобетон клас C20/25 W0.2 F150 за основи (настилка) - участък А1-А2 ограда;
- 18.10.2020г. - подложка от пясък, PVC хидроизолационно фолио, армировъчни мрежи N6 200/200мм за ст.б. настилка - участък А2-А3 ограда;
- 19.10.2020г. - полагане на стоманобетон клас C20/25 W0.2 F150 за основи (настилка) - участък А2-А3 ограда;
- 19.10.2020г. - подложка от пясък, PVC хидроизолационно фолио, армировъчни мрежи N6 200/200мм за ст.б. настилка - участък А3-А4 ограда;
- 20.10.2020г. - полагане на стоманобетон клас C20/25 W0.2 F150 за основи (настилка) - участък А3-А4 ограда;
- 20.10.2020г. - подложка от пясък, PVC хидроизолационно фолио, армировъчни мрежи N6 200/200мм за ст.б. настилка - участък А4-А5 ограда;
- 21.10.2020г. - полагане на стоманобетон клас C20/25 W0.2 F150 за основи (настилка) - участък А4-А5 ограда;
- 21.10.2020г. - подложка от пясък, PVC хидроизолационно фолио, армировъчни мрежи N6 200/200мм за ст.б. настилка - участък А5-А6 ограда;
- 22.10.2020г. - полагане на стоманобетон клас C20/25 W0.2 F150 за основи (настилка) - участък А5-А6 ограда;
- 22.10.2020г. - подложка от пясък, PVC хидроизолационно фолио, армировъчни мрежи N6 200/200мм за ст.б. настилка - участък А6-А1 ограда;
- 23.10.2020г. - полагане на стоманобетон клас C20/25 W0.2 F150 за основи (настилка) - участък А6-А1 ограда;
- 17.10.2020г. - пана и врати ограда КС „Расово“;
- 25.11.2020г. - АТП - ел.проводни линии, КИП прибори.

**Подобект 23 - Катодна защита на площадката:**

- 16.09.2020г. - пясъчна подложка, гофрирани тръби, магнезиев електрод, кабели, модулно оборудване.

**Подобект 32 - Охранителна система и видеонаблюдение:**

- 20.11.2020г. - ТСВ - ел.проводни линии, видеонаблюдение, контрол на достъпа.