

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж "Разширение на газопрепосната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 222 от 239

- Сертификат за акредитация БСА рег. № 174 ОКС издаден от ИА БСА на Орган за контрол от вида „С“ - „Елисаконтрол“ при „ЕЛИСА-Е“ ООД, гр. Баня.

#### **Подобект 45 - СЕБ:**

- 10.07.2020г. - хидравлична проба питеен и противопожарен водопровод в сградата;
- 06.06.2020г. - хидравлична проба канализация при основи;
- 12.07.2020г. - промиване и дезинфекция питеен водопровод;
- 03.07.2020г. - хидравлична проба водна секция - отоплителна инсталация;

- Сертификат № 0116/29.09.2020г. издаден от Орган за контрол от вид „С“ при „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София за контрол на съпротивление на изолацията, импеданс на контура „фаза-защитен“ проводник, ток на задействане, време на изключване, допирно напрежение, V на защитен прекъсвач;

- Протокол № 0116-1/29.09.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на ел.уредби и съоръжения до 1000V, издаден от Орган за контрол от вид „С“ при „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София, с декларация за безпристрасност;

- Протокол № 0116-2/29.09.2020г. за контрол на импеданс на контура „фаза-защитен“ проводник на ел.уредби и съоръжения до 1000V, издаден от Орган за контрол от вид „С“ при „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София, с декларация за безпристрасност;

- Протокол № 0116-3/29.09.2020г. за контрол на защитни прекъсвачи ЗП на ел.уредби и съоръжения до 1000V, издаден от Орган за контрол от вид „С“ при „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София, с декларация за безпристрасност.

#### **Подобект 35 - Склад:**

- 30.06.2020г. - хидравлична проба питеен и противопожарен водопровод в сградата;
- 07.06.2020г. - хидравлична проба канализация при основи;
- 02.07.2020г. - промиване и дезинфекция питеен водопровод;
- 29.06.2020г. - хидравлична проба водна секция - отоплителна инсталация.

#### **Подобект 13-14-38-39 - БПГГ:**

- 06.07.2020г. - хидравлична проба питеен и противопожарен водопровод в сградата;
- 06.06.2020г. - хидравлична проба канализация при основи;
- 08.07.2020г. - промиване и дезинфекция питеен водопровод;
- 06.07.2020г. - хидравлична проба водна секция - отоплителна инсталация.

#### **Подобект 20 - Кабелна мрежа на площадката:**

- Сертификат за контрол № 0131/23.10.2020г. издаден от Орган за контрол от вид „С“ при „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София за контрол на съпротивление на изолацията, W на контролираните съоръжения до 1000V;

- Протокол № 0131-1/23.10.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на ел.уредби и съоръжения до 1000V, издаден от Орган за контрол от вид „С“ при „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София с декларация за безпристрасност;

- Сертификат за акредитация БСА рег.№ 19 ОКС издаден от ИА БСА на „София Консулт-ССС“ ЕООД, гр.София - Орган за контрол от вида „С“, валиден до 16.10.2023г.

#### **Подобект 22 - Осветление на площадката:**