

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопрееносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 225 от 239

- 06.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ38д до РШ52д;
- 28.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ39д до РШ2д;
- 10.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ39д до РШ27д;
- 10.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ39д до РШ54д;
- 07.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ40д до РШ42д;
- 29.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ40д до РШ43д;
- 08.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ41д до РШ10д;
- 29.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ43д до РШ44д;
- 29.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ44д до РШ45д;
- 29.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ45д до РШ46д;
- 29.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ46д до РШ22д;
- 29.06.2020г. - изпитване на непропускливост РШ46д до РШ45д;
- 05.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ48д до РШ47д;
- 05.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ48д до РШ49д;
- 06.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ50д до РШ52д;
- 06.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ55д до РШ56д;
- 06.07.2020г. - изпитване на непропускливост РШ56д до РШ3д;
- Сертификат за калибриране № 20-267-001-ЛК/20.05.2020г., издаден от „Мултитест“ ООД, гр.Варна за манометър WIKA ид.№ 110CXD00.

ОБРАТНИ НАСИПИ И ОСНОВА ПЪТИЦА:

- Протокол от изпитване № 574/07.08.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 460/20.07.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 413/04.07.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 387/27.06.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 284/10.06.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 188/03.05.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 046/18.02.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София;
- Протокол от изпитване № 028/31.01.2020г. за почви строителни, към Сертификат рег.№ 173ЛИ/14.02.2018г., издаден от „Контрол Консулт-96“ ЕООД, гр.София.

ОГНЕЗАЩИТА:

- Протокол № 1 за измерване на дебелини на сухия филм на огнезащитно покритие - STEELGUARD 801 и STEELGUARD 702 на конструкция под комин на турбокомпресор и на стоманена конструкция за въздуховод на въздушен филтър на турбината, въздуховод на въздушен филтър на кожуха на турбината и въздушен филтър на турбината, издаден от „Амерон защитни покрития“ ЕООД, от 31.08.2020г. до 08.10.2020г. /3 л./;
- Сертификат за контрол № 20-083-001/18.06.2020г. на апарат за определяне на дебелина на покритие Elcometer №SJ06027, издаден от „Мултитест“ ООД, гр.Варна;