

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комошица, община Якимово, област Монтана"

Страница 231 от 239

- 04-07.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на пожаро-известителна инсталация ГТКА1;
- 04-07.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на пожаро-известителна инсталация ГТКА2;
- 04-07.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на пожаро-известителна инсталация ГТКА3;
- 04-07.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на пожаро-известителна инсталация в Производствено енергиен блок /ПЕБ/;
- 04-07.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на пожаро-известителна инсталация в Служебно - експлоатационен блок /СЕБ/;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Ремонтно стопанство;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Блок подготовка горивен газ (БПГГ); Компресорно за КИП въздух; Котелно за отопление;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Електро и КИП сграда ГТКА1;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Електро и КИП сграда ГТКА2;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Електро и КИП сграда ГТКА3;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Производствено енергиен блок /ПЕБ/;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Служебно - експлоатационен блок СЕБ;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Пропуск;
- 12-15.12.2020г. - Протокол за проведена 72-часова проба на водопроводна и канализационна инсталации на Склад.

#### **ОСВЕТЕНОСТ И КОНТУР ФАЗА, ПРЕКЪСВАЧИ:**

- Сертификат за контрол № 706/01.12.2020г. издаден от Орган за контрол от типа „С“ при „АвесГ“ ЕООД за контрол на импеданс и защита на прекъсвачи за контролирани работни помещения на ПЕБ, Пропуск, Сгради КИП и ЕЛ към ГТКА, Склад, Компресорно за КИП Въздух, БПГГ, Котелно;
- Протокол № 706-1/01.12.2020г. от Орган за контрол от типа „С“ при „АвесГ“ ЕООД за контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V, контрол на импеданс Zs на контура „фаза-заземителен проводник“ на помещенията на ПЕБ, Пропуск, Сгради КИП и ЕЛ към ГТКА, Склад, Компресорно за КИП Въздух, БПГГ, Котелно;
- Протокол № 706-2/01.12.2020г. от Орган за контрол от типа „С“ при „АвесГ“ ЕООД за контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V, контрол на защитни прекъсвачи на помещенията на ПЕБ, Пропуск, Сгради КИП и ЕЛ към ГТКА, Склад, Компресорно за КИП Въздух, БПГГ, Котелно;
- Декларация за разграничаване от отговорност за контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V контрол на импеданс Zs на контура „фаза-заземителен проводник“ и на контрол на защитни прекъсвачи на помещенията на ПЕБ, Пропуск, Сгради КИП и ЕЛ към ГТКА, Склад, Компресорно за КИП Въздух, БПГГ, Котелно и аварийно осветление на същите сгради, 23.11.2020г.;