

Координатор по ПБЗ: Цветан Киров Киров, съгласно Заповед № 4/ 30.09.2020г. на Управителя на Обединение „Консорциум Аркад“, Удостоверение: № 2022/ 27.09.2019г. на „ЦПО“ – Бургас ;

Договор за строителство: № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение „Консорциум Аркад“, гр.София ;

III. Строителен надзор: ДЗЗД „ГИН КОНСОРЦИУМ“, ЕИК 177384384, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Генерал Гурко" № 64, офис 1, представлявано от Антоанета Толорова Дамаскинова, образувано от:

„ГЕОДЕТ“ ЕООД, ЕИК 123523879, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Иван Мирчев" № 4, представлявано от Антоанета Дамаскинова, притежаващо Удостоверение № РК-0505/24.02.2020г. издадено от ДПСК със заверен списък на специалистите упражняващи СН, полица № 0748040202000003 по застраховка "Професионална отговорност" към ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД;

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 13А, представлявано от Иван Танкишев, притежаващо Удостоверение № РК-0724/05.07.2017г. издадено от ДПСК със заверен списък на специалистите упражняващи СН, полица № 0000852512 по застраховка "Професионална отговорност" към ЗАД "Армеец" АД;

„ПОВЕЛ“ ЕООД, ЕИК 119514155, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Райко Даскалов“ № 6, представлявано от Стефко Шевкенов, притежаващо Удостоверение № РК-0498/11.05.2020г. издадено от ДПСК със заверен списък на специалистите упражняващи СН, полица № 212219191000050/18.12.2019г. по застраховка "Професионална отговорност" към "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД;

Договор за строителен надзор: № 4138/ 03.09.2019 г. с ДЗЗД „ГИН КОНСОРЦИУМ“, гр. Стара Загора;

Договор за авторски надзор: № 4177/ 26.09.2019г. с проектант „ЕНСОЛ ГАЗ“, гр. София ;

Сключени застраховки на участниците в строителството:

За СН - Полица № 0748040201900006/ 05.06.2019г. по застраховка "Професионална отговорност" към ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД ;

За Строителя – Полица № 09924590962/ 14.05.2019г. към ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД ;

IV. Описание на строежа и съответствието му на проекта:

Проектното решение предвижда :

По предназначение газопроводът е преносен във връзка с разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница.

Преносният газопровод е със следните основни параметри:

- Диаметър: DN 1200
- Работно налягане: ОР=7,5МРа
- Максимално работно налягане: МОР=7,5МРа
- Проектно налягане: DP=1,05МОР=7,875МРа