

упражняващи СН, полица № 212219191000050/18.12.2019г. по застраховка "Професионална отговорност" към "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД;

Квалифицирани специалисти, упражнили строителен надзор по време на изграждането на обекта:

Част Технологична - технологични газопроводи и АТП – инж. Пеньо Димитров Янков,

Част Технологична - оптична кабелна линия и Електро – инж. Милко Мирославов Лалов,

Част Архитектурна – арх. Огнян Илиев Христов

Част Конструктивна - инж. Стефко Николов Шевкенов

Част ХМС - инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова,

Част Геодезия - инж. Румен Иванов Съртонец,

Част Пътна - инж. Пламен Стоянов Буланов,

Част Рекултивация- л.арх. Биляна Огнянова Димитрова,

Специалист ПБ – инж. Петко Вълков Белчев,

Санитарен инспектор - д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова, дипл. № 23852/11.03.1974г. на МА– София,

По изпълнение на строежа:

Предмет на проверката е линейната част на територията на общ. Ловеч:

Трасето на газопровода преминава през имоти в землищата на с. Александрово, с. Дренов, с. Владия и с. Слатина, община Ловеч, съгласно ПУП-ПП одобрен със Заповед № РД 02-15-28/13.03.2014 год. на Министър на Регионалното развитие на Република България.

Проектът представлява „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, Част А6: „Преносен газопровод от Преносен газопровод от КВ Борислав - КВ Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник от км. +288.7 до км. +346.1, общо 57.4 км. Прокаран е преносен газопровод с работно налягане 7.5М Ра от тръби DN 1200.

"Линейен газопровод":

Линейната част на преносен газопровод с работно налягане 7.5 МРа е изпълнен с тръби:

- Ø1219x17.48 с коефициент на проектиране F=0.72;
- Ø1219x19.05 с коефициент на проектиране F=0.6 при:
 - пресичане с ж.п. линии;
 - пресичане с автомагистрали и пътища I, II и III клас;
 - преминаване през дерета с водно ниво;
 - преминаване през реки;
 - въздушни електропроводи с високо напрежение;
 - площадката на КВ;