

Мълнеезащита на надземните съоръжения и продухвателните свещи е осъществено посредством три отделно стоящи мълниеотводни мачти -100%


Изпълнен монтаж на технологични съоръжения - 100%.


Не е изпълнена вертикалната плашировка


- По трасето на газопровода и оптичния кабел са монтирани репери и КИК – 80%

Приложение : снимков материал.

КОНСТАТИРАЛИ:

1. 
(инж. И.Пачев)

2. 
(инж. Н.Стефанова.)

3. 
(инж. С.Георгиева)

ПРИСЪСТВАЛИ:

1.
(инж. Стефко Шевкенов)