

кранове е предвидено следене състоянието им „отворено/затворено“ от крайни изключватели (ZSH/ZSL). Предвидена е възможност за осъществяване на дистанционно управление от АТП на по-късен етап, като е прекаран допълнителен кабел за свързване към веригите за управление на соленоидните вентили и сигнал от ключ „локално/дистанционно“.

При проверката се установи следното: Строеж "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част", "Част А2: "Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец (от км 117,9 до км 146,75 - 28,85км), находящ се в землищата на с. Сливак, с. Близнаци, с. Черна, с. Добри Войниково, с. Трем и с. Тервел, община Хитрино, област Шумен, на с. Бели Лом, с. Гороцвет и с. Студенец, община Лозница, област Разград не е напълно завършен. Не са положени оптичните кабелни линии на всякъде по трасето.

КОНСТАТИРАЛИ:

1.....
(инж. Галина Янева)

2.....
(Илиян Илиев)