



### КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 17.11.2020г. работна група в състав:

1. инж Галина Иванова Янева – главен инспектор в Регионална дирекция за Национален строителен контрол (РДНСК) – Разград,
2. Илиян Мирославов Илиев – старши инспектор в РДНСК-Разград,  
във връзка с разпореждания, дадени със Заповед №РД-13-238/23.10.2017 г. на Началника на ДНСК, извърши проверка на място за установяване съответствието на строеж, III<sup>-та</sup> категория:

**„Складово стопанство за компресиран природен газ към пункт за периодични технически прегледи на автомобили“;**

находящ се в УПИ II-4099, кв.330, ПИ с идентификатор 61710.503.6370 по КККР на гр.Разград, , Източна промишлена зона, ул.„Пегас” №1, гр. Разград община Разград, област Разград,

с описанието му в представения окончателния доклад, включително степента му на завършеност и възможността за самостоятелно ползване по предназначение.

Строежът представлява: Изградено е складово стопанство за компресиран природен газ, с максимално работно налягане 220 bar, за обслужване на пункта за технически прегледи. Газорегулаторното съоръжение (табло) е монтирано до масивна стена (калкан) на съседна сграда и понижава налягането от 220 bar до 22 mbar.

Връзката между батериите с компресиран газ и газорегулаторната инсталация се осъществява чрез хидравлични маркучи високо налягане със стоманена оплетка (4SP), с характеристики P<sub>сат.</sub>= 560 bar и P<sub>динам.</sub>= 350 bar.

На площадката се стационарират транспортируеми средства за доставка на компресиран природен газ в два варианта:

Вариант 1:

- Общ геометричен обем 9,3м<sup>3</sup>;
- Максимално работно налягане – 220 bara;
- Обем при налягане – 220 bara и T=20<sup>0</sup>C-2437м<sup>3</sup>;
- Транспортируеми BDF стандарт;