

Къмpanies“ООД и Заповед №0029/29.07.2020г. на Изпълнителен Директор на „Обединение Консорциум Аркад“ДЗЗД

Координатор по ПБЗ: Цветан Киров Киров, *съгласно Заповед №18/29.05.2020г.*

III. Строителен надзор: ДЗЗД “Гин Консорциум“, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Генерал Гурко“№64, ет.1, офис 1, ЕИК:177384384, представлявано от инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова -управител, включващо съгласно Договор от 04.06.2019г. за създаване на консорциум следните фирми:

„Геодет“ЕООД, ЕИК 123523879, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Иван Мирчев“№4, представлявано от инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова-управител, притежаващо Удостоверение №РК-0505/24.02.2020г. издадено от Началника на ДНСК за упажняване на строителен надзор на строежите;

„Ивт консулт“ЕООД, ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Васил Левски“№13А, представлявано от инж.Иван Владимиров Танкишев-управител, притежаващо Удостоверение №РК-0724/05.07.2017г. издадено от Началника на ДНСК за упажняване на строителен надзор на строежите;

„Новел“ЕООД, ЕИК 119514155, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Райко Даскалов“№6, офис 5, представлявано от инж.Стефко Николов Шевкенов-управител, притежаващо Удостоверение №РК-0498/11.05.2020г. издадено от Началника на ДНСК за упажняване на строителен надзор на строежите;

Съгласно Договор №4138/03.09.2019г. между „Булгартрансгаз“ЕАД и „ДЗЗД “Гин Консорциум““ за обществена поръчка с предмет: упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ за строеж: “Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“ с референтен номер 190-013.

Авторски надзор: „Химкомплект-Инженеринг“АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“№205, с ЕИК 000632345, представлявано от Крикор Бохос Топакбашиян-изпълнителен директор,

Съгласно Договор №4317/23.12.2019г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Химкомплект-Инженеринг“ АД, за обществена поръчка с предмет: упражняване на авторски надзор на строежа с референтен №190-127.

IV. Описание на строежа и съответствието му на проекта:

Проектното решение предвижда:

За да се осъществи подаването на газ от с.Полски Сеновец до българо-сръбската граница е необходимо да бъдат проектирани и изградени две технологични връзки между съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ЕАД и изграждащият се строеж: “Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, част Б2-Технологична връзка DN700 при Компресорна станция /КС/ „Вълчи дол“, който е ситуиран в землището на с. Брестак, Община Вълчи дол, Област Варна.

Първата технологична връзка е проектирана при съществуващата КС „Вълчи дол“, като нейното предназначение е количествата от природен газ от мрежата за транзитен пренос да бъдат прехвърлени към националната газопреносна мрежа. ОТ района на КС „вълчи дол“ природния газ ще се движи до района на района КС “Полски Сеновец“, където чрез втората технологична връзка количествата природен газ ще бъдат прехвърлени към новоизграждащият се строеж: “Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“.

Началната точка на технологичната връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ е газопреносна мрежа за транзитен пренос, а крайната точка е националната газопреносна мрежа /магистрален газопровод-север/. Технологичната връзка е с дължина 1485м и се състои от газопровод с условен диаметър DN 700 ANSI 600 за подземен монтаж. Към технологичната връзка ще се предвиди оптичен кабел с дължина 1501м, служещ за предаване на информация от работата на технологичните съоръжения, както и електрозахранване на технологичните съоръжения с дължина 550м.