

Проектът представлява „Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, част А1: „от СОГ и КВ „Златина“ – КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“ (от км 66,079 – км 117,9) участъкът е с дължина 51,821 км.

ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД (линейна част)

Проектът е разработен на база на одобрен ПУП – Парцеларен план, с който са определени трасета на газопровода, подземни ел. кабели Н.Н., захранващи технологичните съоръжения за КВ, подходни пътища, ТСВ.

Одобреният ПУП – Парцеларен план съдържа Регистър с координати на точките по оста на трасетата и по границите на сервитутите на газопровода, ел. кабелите, кранови възли, КИП и ЕЛ съоръжения, подходни пътища.

Тъй като одобрените Подробните устройствени планове - Парцеларни планове за газопровод „Южен поток“ са изработени и одобрени за две тръби, а към настоящия момент „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира само една тръба от проекта на ПУП, както и поради настъпилите промени в картната основа, върху която е бил разработен ПУП, е изготвена документация за засегнатите имоти от сервитута на газопровода и технологичните съоръжения – документация за частично прилагане на ПУП. Документацията е разработена върху актуална картна основа и съдържа координатни регистри на всички съоръжения и сервитутната им зона, регистри на засегнатите имоти за учредяване на сервитут и регистри на имотите за закупуване/отчуждаване. Всички процедури по изкупуване и заплащане на обезщетения са приключили.

Газопроводът и технологичните съоръжения в разглежданата част преминава през територията на 5 общини: Провадия и Ветрино в област Варна; Нови Пазар, Хитрино и Шумен в област Шумен, през землищата на населени места, както следва:

1. За Област Варна за сервитут на газопровод, трасета на ел. кабели за технологични съоръжения през землищата на:

- с. Златина, община Провадия;
- с. Ветрино, община Ветрино;
- с. Белоградец, община Ветрино;
- с. Ягнило, община Ветрино;

2. За Област Шумен за сервитут на газопровод, трасета на ел. кабели за технологични съоръжения през землищата на:

- с. Сечище, община Нови Пазар;
- с. Памукчии, община Нови пазар;
- с. Стоян Михайловски, община Нови Пазар;
- с. Жилино, община Нови Пазар;
- с. Избул, община нови Пазар;
- с. Правенци, община Нови Пазар;
- с. Велино, община Шумен;
- с. Живково, община Хитрино;
- с. Каменяк, община Хитрино;
- с. Сливак, община Хитрино

Част Технологични тръбопроводи (ТТ)

Газопроводът е изпълнен подземно. Минималната дълбочина на полагане на газопровода е 0.8м до горната образуваща на тръбата, в съответствие с изискванията на “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” (НУБЕПРГСИУПГ). На основание чл.15 от НУБЕПРГСИУПГ от 2004г., в трасето на газопровода и/или успоредно на него в сервитута му се полага линия и съоръжения на технологичната съобщителна мрежа (ТСВ) – оптичен кабел и шахти,