

уредби и електропроводни линии; Наредба №7 на МРРБ за системите за физическа защита на строежите; Наредба №9 за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи, издадена от производителя ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД.

Декларации на НЕОПЕТ ООД гр. Стара Загора от 04.11.2020г. за произход на **Метално комплектно разпределително устройство МКРУ.**

Декларация за съответствие за **Разединители за открит монтаж, тип РОМ, РОМЗк 12 и 24 kV с и без заземителни ножове**, със следните стандарти и наредби: Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС EN 62271 - 1:2008/A1:2011; БДС EN 62271-102:2007; БДС IEC 60273:2003; БДС EN ISO 1461:2009; БДС EN ISO 9001, издадена от производителя НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, придружена с удостоверение за качество № 6089 / 24.07.2020г.

Декларация за експлоатационни показатели № 1007 от 09.08.2018г. на "Контрагент 35" ЕООД гр.Стара Загора; за продукт: **Триполюсен разединител със заземителни ножове за монтиране на открито - РОМЗк 20 (24) kV/16 kA за 400 A.**

Декларация за експлоатационни показатели № 1010 от 10.08.2018г. на "Контрагент 35" ЕООД гр.Стара Загора; за продукт: **Отводител вентилен УН10W - 24/72**, придружена с декларация за съответствие със стандарти: IEC 60099-4 / 2012;

Декларация за съответствие с поръчка за **24kV 10kA полимерен вентилен отводител УН10W - 24/72**, със следните стандарти и наредби: със стандарти: IEC 60099-4, издадена от Wenzhou Yikun Electric Co. Ltd.

Декларация за експлоатационни показатели № СИ 159 от 15.07.2020г. на КОБРА 01 ООД за продукт: **Изолатор IZOSIL тип F.20.70.380/III.**

Декларация за експлоатационни показатели № СПИ 1 от 15.07.2020г. на КОБРА 01 ООД за продукт: **Изолатор подпорен силиконов за напрежение 20 kV тип IZOZIL M20.10.305/11.**

Анализни свидетелства от НИНАХИМ ЕООД за материали за антикорозионна защита - Антикорозионен грунд ПФ07; Разредител АМВ; Марсел емайллак сребърен феролит.

Декларация за съответствие за **Подпорни силиконови изолатори 20kV**, със следните стандарти и наредби: БДС 2679-71; IEC129-84 и IEC 694-96, издадена от производителя „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, гр.Пловдив.

Декларация за съответствие на ATLAS TRAF0 A.S. Турция от 30.04.2020г. за трансформатор 12x 25kVA 20-0,4kV A0 Ск, в съответствие на IEC 60076-1.

Сертификат № TRBA 100 0886 на БМТ ТРЕЙД ООД гр. Лом за Производство на студено оформени надлъжно електрозаварени кръгли тръби и кухи профили в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, издаден от TUV Rheinland.

Декларация за характеристиките на строителен продукт № 2015-4-048 за ТЕРАФЛЕКС AQUARELLE АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД, издадена на 29.09.2020г. от МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

4. Становища на членовете на ДПК – 25 (двадесет и пет) броя.

В. ПО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

1. За строежа е представена изискуемата съгласно чл.54а на ЗКИР документация в община Провадия, община Ветрино, община Нови пазар, община Хитрино и община Шумен.

2. Всички засегнати с трасето на газопровода експлоатационни дружества са приели изпълнението, съгласно описаните в т.1.1.3 на настоящия доклад становища.

3.Изпълнение на решение 7-5/2013г за ОВОС по отношение на строителния период и условията за управление на отпадъците: