

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци“

Местоположение: територията на област Плевен, община Долни Дъбник, землището на с. Горни дъбник, община Искър, землищата на с. Писарово, гр. Искър, с. Староселци и с. Долни Луковит, община Долна Митрополия, землището на с. Гостила, община Кнежа, землището на гр. Кнежа, област Враца, община Оряхово, землищата на с. Галово и с. Селановци

114/127

A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-321	370+654	374+555	2.6.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-387	371+961	390+912	30.6.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-402	372+512	372+561	23.7.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-CS-005	374+740	374+776	25.1.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-384	376+318	381+646	29.6.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-201	385+059	391+162	28.4.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-347	390+660	390+818	11.6.2020
A7	7.5.2.3_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-CS-002	390+841	390+878	16.12.2019
A7	7.5.2.4_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-450	391+180	391+194	26.10.2020
A7	8.5.2.1a_LAB-00006_SIS_HT-S-A07-201	391+194	391+291	28.4.2020

Доклади за предварително изпитване под налягане на тръбопровод с положителни резултати, общо 7 броя, от км. – до км., от дата:

Част	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
A7	7.5.2.1_FRM-00107_SIS_A7-CR51	345+839	354+801	19.5.2020
A7	7.5.2.1_FRM-00107_SIS_A7-CR05	349+148	349+233	15.5.2020
A7	7.5.2.1_FRM-00107_SIS_A7-CR52	354+800	354+855	13.5.2020
A7	7.5.2.3_FRM-00107_SIS_A7-CR53	366+810	366+846	16.5.2020
A7	7.5.2.3_FRM-00107_SIS_A7-CRHDD	369+456	370+254	19.6.2020
A7	7.5.2.3_FRM-00107_SIS_A7-CR55	374+732	374+768	16.5.2020
A7	7.5.2.3_FRM-00107_SIS_A7-CR56	390+830	390+875	23.5.2020

Доклади за изпитване на поляризация, общо 1 брой, от км. – до км., от дата:

Част	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
A7	7.5.2.3_2020.06.04_FRM-00147_SIS_HDD1_A	369+456	370+261	4.6.2020

Протоколи за осушаване на газопровода - 6 броя.

Част	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
A7	7.5.2.1_BTG-00049_SIS_A7-01	346+100	366+444	18.11.2020
A7	7.5.2.2_BTG-00049_SIS_A7-01	366+444	366+458	18.11.2020
A7	7.5.2.2_BTG-00049_SIS_A7-001	366+444	366+458	18.11.2020
A7	7.5.2.3_BTG-00049_SIS_A7-02	366+458	391+180	17.11.2020
A7	7.5.2.4_BTG-00049_SIS_A7-02	391+180	391+194	17.11.2020
A7	7.5.2.4_BTG-00049_SIS_A7-001	391+180	391+194	17.11.2020

Хидравличните тестове на линейната част и крановите възли са проведени съгласно заповеди на изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД, с описани резултати в протоколи и заключение „Комисията счита проведеното изпитание на якост и плътност за **УСПЕШНО**“, заповед №, протокол №, от км. – до км., от дата:

Част	Заповед	Протокол за изпитване	От КП	До КП
A07-B1	№ БТГ-92-04-139/21.07.2020г.	Протокол № А07-01 / 05.08.2020 г.	345+826,26	369+331,50
A07-HDD	№ БТГ-92-04-160/11.08.2020г.	Протокол № А07-02 / 14.08.2020 г.	369+328,97	370+571,01
A07-A	№ БТГ-92-04-162/12.08.2020г.	Протокол № А07-03 / 17.08.2020 г.	370+568,27	391+303,19