

„ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД за подобект: Част А7 Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци – външно електро захранване на площадка КиП и Ел и КВ Староселци – А7 Староселци 0710, придружен с:

- Протокол № Пкфзп-156-01/18.11.2020г. за контрол на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“.
- Протокол № ПКд-156-02/18.11.2020г. за контрол на прекъсвачи за защитно изключване F1 (дефектнотоккови защиты) – ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение и съпротивление на предпазно заземяване.
- Протокол № ПКз-156-03/18.11.2020г. за контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби.
- Протокол № ПКм-156-04/18.11.2020г. за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
- Протокол № ПКк-к-нн-156-05/18.11.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) до 1000 V.
- Протокол № ПКк-к-срн-156-06/18.11.2020г. за контрол на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) над 1000 V.
- Протокол № ПКк-т-срн-156-07/18.11.2020г. за контрол на изолацията на захранващи токопроводи (шини) над 1000 V.
- Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност от 18.11.2020г.

3.10. Декларации за вложените материали и изделия (за/произведено от/съответствие със стандарт/дата на декларацията).

Вложените в строежа материали, елементи и съоръжения, съответстват, както следва:

-За елементи на газопреосната мрежа – съответствие с БДС EN ISO 3183:2013, ISO 3183: 2012 за стоманената тръба, DIN 30670 N-v за трипластовото полиетиленово покритие.

-За строителни материали и елементи – съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и Регламент 305/2011г.

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД

Доставчик ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД

Тръби DN 1200 и DN1400

Декларация за съответствие № 1 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 400560м тръби с идентификационен код 1219x17,48 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 2 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 75058м тръби с идентификационен код 1219x19,05 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 3 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 15475м тръби с идентификационен код 1219x23,83 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 4 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 4086м тръби с идентификационен код 1422x19,05 X60 BDS EN ISO 3183 PSL1, DIN 30670 N, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Доставчик Project Materials Italy S.r.l.

Тръби с малки размери, фитинги и свързващи елементи

Сертификати за съответствие с поръчка № P20084 - 4580091549 от 03.09.2020г. на Project Materials Italy S.r.l., за безшевни тръби, фитинги и свързващи елементи, придружени с описи на поръчка, декларации за произход и сертификати за изпитване и проверка на материалите;

Сертификати за съответствие с поръчка № P20084 - 4580091549 от 21.04.2020г. на Project Materials Italy S.r.l., за безшевни тръби 5"-Thk.3.73, L360/API 5L X52 PSL 1, придружени с Декларации за произход и сертификати за изпитване и проверка на материалите;

Декларация за произход на Project Materials Italy S.r.l. от 14.05.2020г., относно поръчка № P20084 – 4580091549 за безшевни тръби, заедно с опис и Декларация за съответствие № 11460 на Officina Meccanica