

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 - КВ Иванча - КВ Бутово до КВ Борислав“
 Местоположение: територията на област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, землищата на с. Полски Сеновец, с. Иванча, с. Стефан Стамболово, с. Обединение, община Павликени, землищата на с. Долна Липница, с. Горна Липница, с. Пагреш, с. Недан, с. Бутово, област Плевен, община Левски, землищата на с. Градище и с. Асеновци, община Пордим, землището на с. Борислав, област Ловеч, землището на гр.Летница, общ.Летница

138/152

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.2_BTG-00015_BUR_A5-06	238+439	238+453	21.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.4_BTG-00015_BUR_A5-07	266+806	266+820	13.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.6_BTG-00015_BUR_A5-08	288+603	288+617	9.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.1_BTG-00034_BUR_A05-03	231+898	238+437	28.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.2_BTG-00034_BUR_A05-03	238+437	238+450	28.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.3_BTG-00034_BUR_A05-02	250+631	266+808	26.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.3_BTG-00034_BUR_A05-03	238+450	250+631	28.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.4_BTG-00034_BUR_A05-02	266+808	266+816	26.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.5_BTG-00034_BUR_A05-01	277+147	288+594	15.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.5_BTG-00034_BUR_A05-02	266+816	277+136	26.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	5.5.2.6_BTG-00034_BUR_A05-01	288+594	288+615	15.8.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	6.5.2.1a_BTG-00034_BUR_A05-01	288+615	288+688	15.8.2020

3.8. Протоколи от лабораторни изпитания на външни кабелни захранвания:

3.8.1. КВ с. Борислав:

Сертификат за контрол № SERT-162/26.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД за подобект: Част А5 Преносен газопровод от км 231+900 – КВ Иванча- КВ Бутово до КВ Борислав, външно електрозахранване на площадка КиП и Ел и КВ Борислав – А5 Борислав 0508, придружен с:

- Протокол № Пкфзп-162-01/26.11.2020г. за контрол на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“.

- Протокол № ПКд-162-02/26.11.2020г. за контрол на прекъсвачи за защитно изключване F1 (дефектнотокови защиты) – ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение и съпротивление на предпазно заземяване.

- Протокол № ПКз-162-03/26.11.2020г. за контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби.

- Протокол № ПКм-162-04/26.11.2020г. за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

- Протокол № ПКк-к-нн-162-05/26.11.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) до 1000 V.

- Протокол № ПКк-к-срн-162-06/26.11.2020г. за контрол на изолацията на захранващи кабели над 1000 V.

- Протокол № ПКк-т-срн-162-07/26.11.2020г. за контрол на изолацията на захранващи токопроводи (шини) над 1000 V.

- Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност от 26.11.2020г.

- Сертификат за акредитация БСА рег.№ 316 ОКС на „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 13.07.2022г.

Сертификат за контрол № 84/26.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „ПК