

(дефектнотокови защиты) – ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение и съпротивление на предпазно заземяване.

- Протокол № ПКЗ-172-03/05.12.2020г. за контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби.
- Протокол № ПКМ-172-04/05.12.2020г. за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
- Протокол № ПКИ-к-нн-172-05/05.12.2020г. за контрол на съпротивление на изолацията на захранващи кабели (токопроводи) до 1000 V.
- Протокол № ПКИ-к-срн-172-06/05.12.2020г. за контрол на изолацията на захранващи кабели над 1000 V.
- Протокол № ПКИ-т-срн-172-07/05.12.2020г. за контрол на изолацията на захранващи токопроводи (шини) над 1000 V.
- Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност от 05.12.2020г.
- Сертификат за акредитация БСА рег.№ 316 ОКС на „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Вагтрачки и синове“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 13.07.2022г.

Сертификат за контрол № 98/05.12.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „РК ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, за подобект: Част А5 Преносен газопровод от км 231+900 – КВ Иванча- КВ Бутово до КВ Борислав, външно електрозахранване на площадка КиП и Ел и КВ Бутово – А5 Бутово 0507, Силов трансформатор, придружен с:

- Протокол № 98-1/05.12.2020г. за контрол на силов трансформатор.
- Декларация № 98/04.12.2020г. за независимост, безпристрастност и неподкупност.

3.9. Декларации за вложените материали и изделия (за/произведено от/съответствие със стандарт/дата на декларацията).

Вложените в строежа материали, елементи и съоръжения, съответстват, както следва:

-За елементи на газопрееносната мрежа – съответствие с БДС EN ISO 3183:2013, ISO 3183: 2012 за стоманената тръба, DIN 30670 N-v за трипластовото полиетиленово покритие.

-За строителни материали и елементи – съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и Регламент 305/2011г.

ЛИНЕЙНА ЧАСТ ТРЪБОПРОВОД

Доставчик ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД

Тръби DN 1200 и DN1400

Декларация за съответствие № 1 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 400560м тръби с идентификационен код 1219x17,48 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 2 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 75058м тръби с идентификационен код 1219x19,05 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 3 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 15475м тръби с идентификационен код 1219x23,83 X65ME BDS EN ISO 3183 PSL2, DIN 30670 N-v, EN 10301:2003, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;

Декларация за съответствие № 4 от 26.06.2020г. на "ВОЛЖСКИ ТРЪБЕН ЗАВОД" АД за 4086м тръби с идентификационен код 1422x19,05 X60 BDS EN ISO 3183 PSL1, DIN 30670 N, придружена с опис за идентификация и сертификати за качество за всяка тръба;