

Декларация за съответствие с поръчка № P20084 – 4580091601 rev.3 (REF. Packing List no. 00/03) от 26.05.2020г. на REXEL ITALIA S.P.A., за елементи на мълниезащитна инсталация, придружена с описи на поръчка, декларация за произход, сертификати за изпитване и проверка на материалите;

Сертификат за инспекция 3.1 по стандарт EN 10204 : 2004 № F0131 от 30.01.2020г. и Декларация за характеристики на продукт: Горещовалцувани стоманени изделия S275JR - EN 10025-2 /заземителни колове/, издадени от OLIFER S.R.L.;

Сртификат за одобрение с декларация за произход и технически характеристики на заземителни кутии, № СА02.04872 от 23.06.2012г. на IMQ S.p.A. Italia;

Сртификат за одобрение с декларация за произход и технически характеристики на NEPR изолирани кабели със специални изисквания за реакция на огън, № СА01.00725 от 24.01.2018г. на IMQ S.p.A. Italia;

Сртификат за одобрение с декларация за произход и технически характеристики на изолиран кабел H07V-U, H07V-R, H07V-K, № А0903 от 22.11.2013г. на IMQ S.p.A. Italia;

Декларация за съответствие на НЕОПЕТ ООД гр. Стара Загора от 20.10.2020г. за съответствие с поръчка на „Булгартрансгаз“ ЕАД за **20кВ ЖРС (СРС) Сер. № УМ60-951, УМ20-951**, придружена с декларация за произход.

Декларация на „БОРИСЛАВ БОРИСОВ - ББ" ЕООД - гр. Лом от 27.07.2020г. за характеристиките на строителен продукт № К. 00312 за продукт: **СРС 20 kV, 2 тр., ЪМ 60 951 и ЪМ 20 951**, придружена със сертификати за съответствие, резултати от изпитания, декларации за експлоатационни показатели на материалите.

Декларации на НЕОПЕТ ООД гр. Стара Загора от 06.07.2020г. и 30.10.2020г. за съответствие с поръчка на „Булгартрансгаз“ ЕАД за **метална трансформаторна подстанция**, придружена с декларация за произход.

Декларации на НЕОПЕТ ООД гр. Стара Загора от 18.11.2020г. за съответствие с поръчка на „Булгартрансгаз“ ЕАД за **20 KV връзка с национална електрична мрежа**, придружена с декларация за произход.

Декларация за съответствие на изискванията на „Булгартрансгаз“ ЕАД за метален комплектен трансформаторен пост с алуминиеви врати и решетки със следните стандарти и наредби: БДС EN 62271:202; БДС 10 699-80; БДС EN 60439-1-2002; Наредба №2 за санитарно-хигиенните и противопожарните строителнотехнически норми; Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии; Наредба №7 на МРРБ за системите за физическа защита на строежите; Наредба №9 за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи, издадена от производителя ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД.

Декларации на НЕОПЕТ ООД гр. Стара Загора от 04.11.2020г. за произход на **Метално комплектно разпределително устройство МКРУ**.

Декларация за съответствие за **Разединители за открит монтаж, тип РОМ, РОМЗк 12 и 24 kV с и без заземителни ножове**, със следните стандарти и наредби: Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС EN 62271 - 1:2008/A1:2011; БДС EN 62271-102:2007; БДС IEC 60273:2003; БДС EN ISO 1461:2009; БДС EN ISO 9001, издадена от производителя НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, придружена с удостоверение за качество № 6089 / 24.07.2020г.

Декларация за експлоатационни показатели № 1007 от 09.08.2018г. на "Контрагент 35" ЕООД гр.Стара Загора; за продукт: **Триполюсен разединител със заземителни ножове за монтиране на открито - РОМЗк 20 (24) kV/16 kA за 400 A**.