

- 04.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В45 до т.В71;
- 05.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В71 до т.В90;
- 06.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В90 до т.В119;
- 07.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В119 до т.В134;
- 08.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В140 до т.В172;
- 09.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от р.В172 до т.В198;
- 26.07.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В136 до т.В140;
- 15.08.2020г. - хидравлична проба водопровод от т.В134 до т.В136;
- 08.10.2020г. - дезинфекция на водопровода от Помпена станция „Расово“ до площадката на КС „Расово“;
- Протокол от изпитване на водата № 903-П/12.10.2020г., издаден от Лаборатория за изпитване към РЗИ - Монтана за питейна вода от Външен водопровод Ø90 от помпена станция „Расово“ до площадката на КС „Расово“, с точка на пробовземане кран във водомерна шахта на КС „Расово“.

#### **Протоколи за проведени 72-часови проби:**

- 15.12.2020г.- проведени 72-часови проби на МКТП и Помпена станция "Расово"

#### **Подобект: „ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ DN600 ОТ ПЛОЩАДКАТА НА КС „РАСОВО“ ДО ЗАУСТВАНИЕ В ЯЗ.„РАСОВО-2“:**

- 06.07.2020г. - изпитване с въздух РШ14 до РШ13;
- 08.07.2020г. - изпитване с въздух РШ13 до РШ12;
- 10.07.2020г. - изпитване с въздух РШ12 до РШ11;
- 12.07.2020г. - изпитване с въздух РШ11 до РШ10;
- 14.07.2020г. - изпитване с въздух РШ10 до РШ9;
- 16.07.2020г. - изпитване с въздух РШ9 до РШ8;
- 18.07.2020г. - изпитване с въздух РШ8 до РШ7;
- 20.07.2020г. - изпитване с въздух РШ7 до РШ6;
- 22.07.2020г. - изпитване с въздух РШ6 до РШ5;
- 24.07.2020г. - изпитване с въздух РШ5 до РШ4;
- 26.07.2020г. - изпитване с въздух РШ4 до РШ3;
- 28.07.2020г. - изпитване с въздух РШ3 до РШ2;
- 30.07.2020г. - изпитване с въздух РШ2 до РШ1;
- 01.08.2020г. - изпитване с въздух от заустване до РШ14.

#### **Подобект: „ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „РАСОВО“ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ КЪМ НЕЯ“:**

##### **ВиК:**

- 15.08.2020г. - 24-часово хидравлично изпитване на понижение в черпател и фуга по дъното;
- 18.08.2020г. - 72-часово хидравлично изпитване на черпател на помпена станция „Расово“;
- 19.08.2020г. - 24-часово хидравлично изпитване покривна плоча на черпател на помпена станция „Расово“;
- 23.08.2020г. - хидравлична проба на водопровод от водомерна шахта до помпена станция;
- 23.09.2020г. - хидравлична проба на водопровод - СВО от довеждащ водопровод до водомерна шахта;
- 23.09.2020г. - хидравлична проба на тръбопроводите в Помпена станция „Расово“;
- 08.10.2020г. - дезинфекция на водопровода на Помпена станция „Расово“ и връзка със съществуващ водопровод;