

62271:202; БДС 10 699-80; БДС EN 60439-1-2002; Наредба №2 за санитарно-хигиенните и противопожарните строителнотехнически норми; Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии; Наредба №7 на МРРБ за системите за физическа защита на строежите; Наредба №9 за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи, издадена от производителя ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД.

Декларации на НЕОПЕТ ООД гр. Стара Загора от 04.11.2020г. за произход на Метално комплектно разпределително устройство МКРУ.

Декларация за съответствие за Разединители за открит монтаж, тип РОМ, РОМЗк 12 и 24 kV с и без заземителни ножове, със следните стандарти и наредби: Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС EN 62271 -1:2008/A1:2011; БДС EN 62271-102:2007; БДС IEC 60273:2003; БДС EN ISO 1461:2009; БДС EN ISO 9001, издадена от производителя НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, придружена с удостоверение за качество № 6089 / 24.07.2020г.

Декларация за експлоатационни показатели № 1007 от 09.08.2018г. на "Контрагент 35" ЕООД гр.Стара Загора; за продукт: Триполусен разединител със заземителни ножове за монтиране на открито - РОМЗк 20 (24) kV/16 kA за 400 A.

Декларация за експлоатационни показатели № 1010 от 10.08.2018г. на "Контрагент 35" ЕООД гр.Стара Загора; за продукт: Отводител вентилен YH10W - 24/72, придружена с декларация за съответствие със стандарти: IEC 60099-4 / 2012;

Декларация за съответствие с поръчка за 24kV 10kA полимерен вентилен отводител YH10W - 24/72, със следните стандарти и наредби: със стандарти: IEC 60099-4, издадена от Wenzhou Yikun Electric Co. Ltd.

Декларация за експлоатационни показатели № СИ 159 от 15.07.2020г. на КОБРА 01 ООД за продукт: Изолатор IZOSIL тип F.20.70.380/III.

Декларация за експлоатационни показатели № СПИ 1 от 15.07.2020г. на КОБРА 01 ООД за продукт: Изолатор подпорен силиконов за напрежение 20 kV тип IZOZIL M20.10.305/11.

Анализни свидетелства от НИНАХИМ ЕООД за материали за антикорозионна защита - Антикорозионен грунд ПФ07; Разредител АМВ; Марсел емайллак сребърен феролит.

Декларация за съответствие за Подпорни силиконови изолатори 20kV, със следните стандарти и наредби: БДС 2679-71; IEC129-84 и IEC 694-96, издадена от производителя „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, гр.Пловдив.

Декларация за съответствие на ATLAS TRAFO A.S. Турция от 30.04.2020г. за трансформатор 12x 25kVA 20-0,4kV A0 Ск, в съответствие на IEC 60076-1.

Сертификат № TRBA 100 0886 на БМТ ТРЕЙД ООД гр. Лом за Производство на студено оформени надлъжно електрозаварени кръгли тръби и кухи профили в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, издаден от TUV Rheinland.

Декларация за характеристиките на строителен продукт № 2015-4-048 за ТЕРАФЛЕКС AQUARELLE АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД, издадена на 29.09.2020г. от МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

4. Становища на членовете на ДПК – 24 (двадесет и четири) броя.