

Протокол обр.16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставане на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Строеж: Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец

Местоположение: територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец

122/136

3.5.2.3_FRM-00107_SPBP_A03-005	177+509	177+581	5.8.2020
3.5.2.3_FRM-00107_SPBP_A03-006	177+899	177+960	8.8.2020
3.5.2.3_FRM-00107_SPBP_A03-001	180+885	180+934	15.7.2020
3.5.2.3_FRM-00107_SPBP_A03-007	182+123	182+197	5.8.2020
3.5.2.3_FRM-00107_SPBP_A03-003	185+245	185+335	26.7.2020
3.5.2.3_FRM-00107_SPBP_A03-002	186+470	186+530	21.7.2020

Доклади за промиване на тръбопровода, общо 5 броя, от км. – до км., от дата:

Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
3.5.2.2_FRM-00052_SPBP_A3-001	173+027	173+041	16.11.2020
3.5.2.4_FRM-00052_SPBP_A3-001	190+047	190+061	16.11.2020
3.5.2.1_FRM-00052_SPBP_SW-SPBP-A03-002			2.10.2020
3.5.2.3_FRM-00052_SPBP_SW-SPBP-A03-001			28.9.2020
4.5.2.1a_FRM-00052_SPBP_SW-SPBP-A03-003			20.10.2020

Хидравличните тестове на линейната част и крановите възли са проведени съгласно заповеди на изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД, с описани резултати в протоколи и заключение „Комисията счита проведеното изпитание на якост и плътност за **УСПЕШНО**“, заповед №, протокол №, от км. – до км., от дата:

Вид акт	Идентификация на документа	От КП	До КП	Дата
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	3.5.2.2_BTГ-00015_SPBP_A03-07	173+027	173+041	22.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	3.5.2.4_BTГ-00015_SPBP_A03-06	190+047	190+061	17.10.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	3.5.2.1_BTГ-00034_SPBP_A3-3	161+047	172+985	23.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	3.5.2.1_BTГ-00034_SPBP_A3-4	146+685	161+045	27.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	3.5.2.3_BTГ-00034_SPBP_A3-1	187+388	190+023	16.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	3.5.2.3_BTГ-00034_SPBP_A3-2	173+074	187+388	18.9.2020
Протокол за проведено изпитване на якост и плътност	4.5.2.1a_BTГ-00034_SPBP_A3-5	190+086	190+200	1.10.2020

Външно ел.захранване на КВ Кардам:

1. Сертификат за контрол № 537/19.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ при „Ел-Плам Системс“ ООД, за подобект: Част А3, Кранови възли- КВ Кардам, придружен с:

- Протокол № 537 / 19.11.2020г. за контрол на електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V – съпротивление на защитни заземителни уредби.

- Сертификат за акредитация на „Ел-Плам Системс“ ООД - орган за контрол от вида "С", валиден до 29.07.2024г.

2. Сертификат за контрол № SERT-165/29.11.2020г. издаден от орган за контрол от вида „С“ „ОРИОН 5-ЛАБ“ при „ОРИОН 5- Ватрачки и синове“ ООД за подобект: Част А3 Пренсен газопровод от КВ Студенец – КВ Кардам до КВ Ковачевец, външно ел.захранване на площадка КиП и Ел. И КВ Кардам – А3 Кардам 0304, придружен с:

- Протокол № ПКфзп-165-01/29.11.2020г. за контрол на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“

- Протокол № ПКд-165-02/29.11.2020г. за контрол на прекъсвачи за защитно изключване FI (дефектнотоккови защиты) – ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение и