

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптическа кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землищата на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевици и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевици и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

75/242

От двете страни на газопровода, в обща траншея, са монтирани защитни тръби от РЕ-НД за изтегляне на ОКЛ кабели. Защитните тръби са изпълнени след изолационните работи по газопровода и преди обратното засипване. Баластировката (затезняването) при подземното пресичане на ОКЛ кабели с водни обекти, се осигурява чрез меки затезжители 10kg (чуващи запълнени с пясък), поставени в/у тръбите през 7m.

За маркиране трасето на газопровода при прехода на реката, пътя и ж.п. линията са поставени указателни знаци от двете страни на прехода. В местата, където газопроводът се пресича с пътища, на разстояние 150m от газопровода, в двете направления, на пътя са поставени пътни знаци с допълнителни табели, съгласно Закона за движение по пътищата.

Индивидуални характеристики на преходите през дерета и реки за :

Пресичане на газопровод км 488,2 ÷ км 488,3 с дере, в община Димово и община Ружинци, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×17.48.

Пресичане на газопровод км 491 ÷ км 491,1 с дере Мечкобор, в община Димово, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×17.48.

Пресичане на газопровод км 494,2 ÷ км 494,5 с река Скомля, в община Димово, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 494,2 ÷ км 494,5 с дере, в община Димово, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 498,3 ÷ км 498,4 с дере, в община Димово, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×17.48.

Пресичане на газопровод км 500,1 ÷ км 500,2 с дере, в община Димово, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×17.48.

Пресичане на газопровод км 503,1 ÷ км 503,3 с река Арчар, в община Димово, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 508,3 ÷ км 508,5 с река Видбол, в община Грамада, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 512,5 ÷ км 512,6 с дере Ясова бара, в община Грамада, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×23.83.

Пресичане на газопровод км 515,7 ÷ км 515,8 с Грамадска река, в община Грамада, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 518,2 ÷ км 518,3 с дере Старо гърло, в община Грамада, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 521,1 ÷ км 521,4 с река Смърдла, в община Грамада, област Видин.

Газопроводът в района на прехода е с тръби с Ø1219×19.05.

Пресичане на газопровод км 522 ÷ км 522,3 с река Калчовец, в община Грамада, област Видин.