

Протокол обр. 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за строеж: Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап „линейна част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо - сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км);

Подобекти: „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“ и „Кранови възли“, находящ се на територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр. Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала;

Подобект: „Станция за почистване на газопровода (СОГ) и кранов възел (КВ) „Киреево“, находящ се на територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин; 241/242

на културата, съгласно която наблюдението е прието и частта е освободена за реализация на инвестиционната инициатива на "Булгартрансгаз" ЕАД.

5. За строежа са издадени актове за технически преглед и са заверени ревизионни книги от РО ИДТН Северозападна България, както следва:

- акт за първоначален технически преглед от 07.12.2020г. на обект: Преносен газопровод, част А10, с рег. № ВрГИ 1613 от км. 481+200 до км. 540+811, работно налягане Р раб. = 7,5 МРа и диаметър на тръбата DN= 1200 mm, включващ КВ Грамада на км. 510+881, СОГ и КВ Киреево на км. 538+400;

- акт за първоначален технически преглед от 07.12.2020г. на обект: Приемна камера в СОГ и КВ Киреево км. 538+400, с рег. № ВрСН 3160 и сериен номер 23300, работно налягане Рраб.=7,5 МРа и диаметър на тръбата DN=1200x1300 mm;

- акт за първоначален технически преглед от 07.12.2020г. на обект: Пускова камера в СОГ и КВ Киреево км. 538+400, с рег. № ВрСН 3159 и сериен номер 23295, работно налягане Рраб.=7,5 МРа и диаметър на тръбата DN=1200x1300 mm;

Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия

РЕШИ:

ПРИЕМА СТРОЕЖ

РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКА ГРАНИЦА“, ЕТАП „ЛИНЕЙНА ЧАСТ“,

ЧАСТ А10: „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ОТ КВ ДРЕНОВЕЦ – КВ ГРАМАДА – СОГ И КВ КИРЕЕВО ДО БЪЛГАРО - СРЪБСКАТА ГРАНИЦА“

ПОДОБЕКТИ: „ЛИНЕЙНА ЧАСТ“, „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ“ И „КРАНОВИ ВЪЗЛИ“

Местоположение: територията на Област Видин, община Ружинци: землището на с. Дреновец; община Димово: землищата на с. Воднянци, с. Ярловица, с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово; община Макреш: землищата на с. Вълчек и с. Киреево; община Грамада: землищата на гр.

Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци; община Кула: землищата на с. Коста Перчево, гр.Кула, с. Старопатица и с. Извор махала

ПОДОБЕКТ: „СТАНЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДА (СОГ) И КРАНОВ ВЪЗЕЛ (КВ) „КИРЕЕВО“

Местоположение: територията на с. Киреево, община Макреш, област Видин;

1. Комисията предлага на началника на ДНСК за издаде разрешение за ползване на обекта.
2. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителство и не могат да бъдат по-кратки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 2003г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В.