

Част Електро - инж. Милена Иванова Иванова, дипл. № 007336/1978г. на ВМЕИ София, гр.Стара Загора, кв. “Три чучура юг” бл.105, ап.8;

Част ХМС - инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова, дипл. № 010441/А-84 ВИАС София, гр.Ст. Загора, ул. “Иван Мирчев” № 4;

Част Геодезия - инж. Румен Иванов Съртонеv, гр.Стара Загора, ул.”Д.Наумов” № 108, дипл.с. В-81 № 006054/1982г. на ВИАС София;

Част Рекултивация - ландша.арх. Биляна Огнянова Димитрова, дипл. № 10598/1999г. на Лесотехнически университет, гр.София, гр.Стара Загора, ул."Кольо Ганчев" № 45;

Специалист ПБ - инж. Петко Вълков Белчев, гр.Стара Загора, ул.”Братя Митови” № 6, дипл. № 3384/25.09.1986г. на ВСШ - МВР, гр.София;

Санитарен инспектор - д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова, дипл. №23852/11.03.1974г. на МА – София.

## **Б. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:**

**1.Строежът се класифицира като строеж от първа категория съгласно ЗУТ, чл.137 (1), т.1, б. „Б“ и Наредба № 1 за класификацията на видовете строежи, чл. 2, ал. 2, т.3.**

Строежът е част от „Разширение на газопрееносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, а именно - част А8: „Преносен газопровод от **КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан-Чирен до КВ Вълчедръм**“ (от km.391,3 до km.438,4).

Проектът е разработен на база на одобрен ПУП – Парцеларен план, с който са определени трасета на газопровода, подземни ел. кабели Н.Н., охранващи технологичните съоръжения за КВ, подходни пътища, ТСВ.

Тъй като одобрените Подробните устройствени планове - Парцеларни планове за газопровод „Южен поток“ са изработени и одобрени за две тръби, а към настоящия момент „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира само една тръба от проекта на ПУП, както и поради настъпилите промени в картната основа, върху която е бил разработен ПУП, е изготвена документация за засегнатите имоти от сервитута на газопровода и технологичните съоръжения – документация за частично прилагане на ПУП. Документацията е разработена върху актуална картна основа и съдържа координатни регистри на всички съоръжения и сервитутната им зона, регистри на засегнатите имоти за учредяване на сервитут и регистри на имотите за закупуване/отчуждаване.

Трасето на газопровода попада в две области: област Враца – общини Оряхово, Мизия, Козлодуй и област Монтана, община Вълчедръм.

### **Описание на строежа:**

Преносният газопровод е със следните основни параметри:

- Диаметър: DN 1200;
- Работно налягане:  $OP=7,5\text{Мра}$ ;
- Максимално работно налягане:  $MOP=7,5\text{Мра}$ ;
- Проектно налягане:  $DP=1.05MOP=7,875\text{Мра}$ ;
- Максимално инцидентно налягане:  $MIP=8,25\text{Мра}$ ;
- Дължина:  $L=474,732\text{km}$ ;
- Максималната скорост във вътрешността на системата на основните тръбопроводи не следва да превишава  $25\text{m/s}$ ;